

# **Aprobación formal por la Ciudad de Nueva York: Plycem como material de construcción**

## **PRUEBAS**

- A) Combustión
- B) Propagación de llamas
- C) Generación de humo
- D) Fire Rating 1-H
- E) Fire Rating 2-H

## **NORMAS RELACIONADAS**

- ASTM E119 - Fire Rating
- ASTM E84 - Surface Burning
- ASTM E136 - Vertical Tube Furnace

## **ENTIDAD**

The City of New York. Department of Buildings

## **CONCLUSIÓN**

El "Department of Building" de la ciudad de Nueva York confirma en su carta la aceptación del Plycem como material de construcción a ser usado en obra pública y privada como producto no combustible y de la aprobación del "FIRE PROTECTION RATED" de 1 hora y dos horas para sistemas constructivos de pared en base a los ensayos hechos por medio del laboratorio SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE, según reportes SWRI 01-3780-801 y SWRI 01-3780-101.